

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМТЕХУГОЛЬ»

(ООО НПК «Промтехуголь»)

125 130, РФ, Москва, Старопетровский пр-д, д.7А, стр.25, оф. 5, п-д 3

тел./факс (495) 980-11-99(863) 303-07-56,

www.promtehugol.ru

e-mail: promtehugol@list.ru

ИНН/КПП 7743640010/774301001

р/с 40702810300422001581 в ПАО «УРАЛСИБ» г. Москвы



Удостоверение качества № 17/03-С
Гидроантрацит-А
ТУ 0321-001-188996991-99, ГОСТ Р 51641-2000
Фракция 0,8-2,0 мм

Дата изготовления: март 2023 г
Упаковка: 18 МКР по 800кг., 8 МКР ПО 900кг.
Партия № 17/03

Масса нетто: 21,6 тн
Кол-во мест: 26 МКР

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Показателей	Регламентирующие значения для водоснабжения		Фактические значения
	хозпитьевого	промышленного	
Ситовый состав, %			
Класс мм. -0,8 0,8-2,0 2,0 + Коэффициент однородности	Не более 3,0	Не более 2,0	6,0 90,0 4,0 Не более 2,0
Химический состав, %			
-влажность, не более	-	4,0	2,7
-зольность, не более	8,0	5,0	3,6
-сера общая, не более	1,0	1,0	0,7
Химическая стойкость по приросту, %			
-окисляемости не более, мгО ₂ /л	10,0	8,0	7,4
-кремнекислоты (SiO ₃ ²⁻) не более, мг/л	10,0	2,0	1,8
-плотного остатка не более,	20	10,0	8,1
Плотность:			
-удельный вес, не менее	1,6	1,6	1,67
-объемный вес, не менее	0,8	0,8	0,9
Механическая прочность, %			
-измельчаемость, не более	4,0	2,8	2,8
-истираемость, не более	0,5	0,3	0,3

20.03.2023

Инженер-химик

Григоренко С.Н.